

Anlass: Turnusmäßige Sitzung		Ort: Petrusplatz 8; 89231 Neu-Ulm I. Stock		Uhrzeit: 14:00 – 15:20 Uhr	
<b>Teilnehmer:</b>				<b>Verteiler:</b>	
Vertretung Dekanat	Herr Schmid			Alle Teilnehmer +	
FASI	Herr Seeholzer			Herr Kern	
Betriebsarzt	Herr Dr. med. Ulbrich (BAD)			Frau Dekanin	
MAV	Frau Reinhardt (Entschuldigt)			Burmans zur	
Vertretung Kitas	Frau Bosch			Kenntnis	
Vertretung Pfarrämter	Herr Pfr. Praetorius				
Gast:	Herr Klaus Altholz (Sib KG Weißenhorn)				
Nr.	Stichwort / Thema	Ergebnis / Maßnahme / Beschluss / Sachverhalt		Verantwortlich	Termin
	<b>Tagesordnung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Protokoll v. 14.04.2016</li> <li>◆ Neue Einrichtungen / Änderungen</li> <li>◆ Fortbildungen 2017</li> <li>◆ Broschüre Instandhaltungsarbeiten Kirche</li> <li>◆ Brandschutz in Kitas</li> <li>◆ Einsatz von Löschsprays</li> <li>◆ Feuerlöschübung in Kitas</li> <li>◆ Ersthelfer</li> <li>◆ Gesundheitsförderung</li> <li>◆ ArbMedV in der EKD</li> <li>◆ Sonstiges</li> <li>◆ Termine</li> </ul>		Geschäfts- leitung / Protokollführer	Laufend
<b>2016/</b>	<b>Protokoll vom 14.04.2016</b>	Das Protokoll der Sitzung vom 14.04.2016 wird besprochen.		ASA	Erledigt
<b>2015/10</b>	<b>Rahmenverträge für Kitas</b>	<p>Es gibt Anfragen von Kitas eine Übersicht möglicher Firmen bzw. Einrichtungen zu erhalten die die erforderlichen sicherheitstechnischen Überprüfungen vornehmen können. Auch das Abschließen von Rahmenverträgen könnte hilfreich sein. Eine solche Übersicht wurde bereits einmal begonnen. Herr Seeholzer leitet die bisherige Liste an Herrn Praetorius weiter.</p> <p><b>14.04.2016</b> Wartungsverträge bestehen nur für Feuerlöscher Unklar ob es eine Rahmenvereinbarung für Trinkwasseruntersuchung gibt. Wartungsvertrag für Brandschutztüren evtl. bei gleicher Firma wie Feuerlöscher Prüfung. Erforderlichkeit Rahmenvereinbarung Blitzschutz, Glocken wird überprüft Rahmenvereinbarung geplant für Elektrogeräteprüfung u. Spielgeräteprüfung (Evtl. DHB - Angebot kommt) da bereits einige Einrichtungen über DHB betreut werden</p> <p><b>17.11.2016</b> Rahmenvereinbarung über Spielgeräteprüfung u. E-Check zwischen Dekanat Neu Ulm (Verwaltungsstelle) u. DHB wurde im Juli 2016 abgeschlossen. Beauftragung auf Basis der Rahmenvereinbarung erfolgt durch die Einrichtungen selbst.</p>		Herr Schmid	erledigt

Nr.	Stichwort / Thema	Ergebnis / Maßnahme / Beschluss / Sachverhalt	Verantwortlich	Termin
2016/06	Neue Einrichtungen / Änderungen	Neue Einrichtung: ♦ Kinderkrippe Elchingen-Thalgingen Leitung Fr. Scherraus-Schüßler Begehung geplant am 15.12.2016 ♦ Erweiterung der Krippe Andreas am See für 2017 ist geplant ♦ Erweiterung der Kita Günzburg für 2017 ist geplant Neue Leitungen / Pfarrstellen ♦ KG Höchstädt Hr. Pfr. Schrimpf ♦ KG Elchingen Pfr. Ehepaar Barraud ♦ KG Ichenhausen / Tannhausen Pfarrstelle Vakant ♦ KG Riedheim Pfarrstelle Vakant ♦ KG Erlöserkirche Pfrin. Simeg in Mutterschutz ♦ KG Steinheim 2. Pfarrstelle ab 01.12.2016 Pfrin. Becker	Herr Schmid	laufend
2016/07	Fortbildungen 2017	Informationen zu neuen Seminaren der BGW per Email wurden bereits an Hr. Schmid gesendet. Möglichst bald für Ausbildungen zum Sib (BGW) anmelden, seit 28.09.2016 buchbar, die Seminare der VBG sind seit 11.10.2016 buchbar. Für Kirchliche Einrichtungen steht ein eigener Flyer "VBG Seminare 2017" zur Verfügung	ASA	Erledigt
2016/08	Broschüre Instandhaltungsarbeiten Kirche	Broschüre "Bau- und Instandhaltungsarbeiten mit Ehrenamtlichen in der Kirchengemeinde" der VBG sollte bei geplanten Baumaßnahmen durch die Verwaltungsstelle den Kirchengemeinden zugestellt werden.	Herr Schmid	Laufend
2016/09	Brandschutz in Kitas	Wesentliche Grundanforderungen zum Organisatorischen Brandschutz sind als praktikable Arbeitshilfe für die Kitas herausgearbeitet worden. Unter <a href="http://www.arbeitssicherheit-elkb.de">www.arbeitssicherheit-elkb.de</a> , im Ordner für Kindertagesstätten unter 6.Brandschutz wird die Checkliste abrufbar sein.	ASA	Erledigt

Nr.	Stichwort / Thema	Ergebnis / Maßnahme / Beschluss / Sachverhalt	Verantwortlich	Termin
2016/10	Einsatz von Löschsprays	<p>Auf Löschsprays als zusätzliche Löschmittel in den Einrichtungen wird hingewiesen (20-30€, ca. 3-4 Jahre haltbar ohne Wartung) .</p> <p>Das bedeutet nicht dass FLS überall und für jeden Brand geeignet sind, im Gegenteil, aber sowohl in privaten wie in gewerblichen Bereichen sind die FLS überall dort hervorragend geeignet, wo normale Menschen und/oder Beschäftigte in die Situation kommen können um einen wirklichen Entstehungsbrand schnell und einfach löschen zu müssen oder besser löschen zu können.</p> <p>Es gibt jedoch gewaltige Qualitätsunterschiede bei den FLS. Zu achten ist auf die Prüfung durch die Prüfstelle für handbetätigte Löschergeräte, die alle Feuerlöscher in Deutschland prüft und zertifiziert: MPA-Dresden.</p> <p>Nur dort zertifizierte und geprüfte sowie mit dort ausgestellten Prüfberichten versehene FLS sind zu empfehlen, das sind sehr wenige: ABUS, Fireangel, Prymos (s.a. <a href="http://www.feuerloescher-kaufentest.de/feuerloeschspray-test">http://www.feuerloescher-kaufentest.de/feuerloeschspray-test</a> )</p> <p>Die Produkte müssen mit den Anforderungen der Deutschen Norm für Löschspray DIN SPEC 14411 und/oder denen der British Standard BS 6165 geprüft und zertifiziert sein, nur dann hat man Gewissheit für solide Qualität.</p>	ASA	Erledigt
2016/11	<b>Feuerlöschübung in Kitas</b> <b>(Siehe auch Punkt 2015/08 v. 19.11.2015)</b>	<p><b>19.11.2015</b></p> <p>Feuerlöschübungen in den Kitas durch die Freiwilligen Feuerwehren können nach einer Regelung der Stadt Ulm nicht durchgeführt werden.</p> <p>Kommunalpolitisch nicht gewünscht.</p> <p>Kostengünstige Angebote über Brandschutz Weidinger oder BAD möglich (Angebote im Anhang)</p>	Einrichtungen	Laufend
2016/12	Ersthelfer	<p>Ab 2 anwesenden Versicherten hat der Unternehmer dafür zu sorgen das Ersthelfer zur Verfügung stehen</p> <p>Die Grundausbildung umfasst neun Unterrichtseinheiten</p> <p>Alle zwei Jahre ist eine Auffrischung durch das Erste-Hilfe-Training nötig (ebenfalls neun Unterrichtseinheiten)</p> <p>In Kitas ist Verpflichtend die Benennung von einem Ersthelfer pro Kindergruppe erforderlich.</p> <p>Der Kurs für Kitas heißt: Erste Hilfe in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder und wird auch als Qualifikation für betriebliche Ersthelfer (allgemeine Aus- oder Fortbildung) anerkannt.</p> <p>Das heißt: nun gibt es einen einheitlichen Kurs, der Personal und Kinder abdeckt.</p> <p>Auch in den Kirchengemeinden sind Ersthelfer erforderlich</p> <p>Die Unfallversicherungsträger müssen entsprechend den Bestimmungen des SGB VII §23 die unmittelbaren Kosten der Erste-Hilfe- Ausbildung tragen.</p>	Einrichtungen	Laufend

Nr.	Stichwort / Thema	Ergebnis / Maßnahme / Beschluss / Sachverhalt	Verantwortlich	Termin
2016/13	Gesundheitsförderung	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind nicht verpflichten, jedoch aus Sicht der Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterwerbung durchaus zu Empfehlen. Verpflichtend ist lediglich die Arbeitsmedizinische Vorsorge (ArbMedV) Mögliche Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeiter sind je nach Aufwand und Budget: Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Gesundheitstag, Fitnessprogramme etc.	Einrichtungen	Laufend
2016/14	ArbMedV in der EKD	Bei der Arbeitsmedizinischen Vorsorge wird grundsätzlich unterschieden zwischen Pflichtvorsorge (z. B. Biostoff für KITAS und Hausmeister mit Grünpflege) Angebotsvorsorge (z. B. Bildschirmarbeitsplatz für Verwaltung u. Haut für Reinigung) Wunschvorsorge (z. B. Lärm in bestimmten Fällen) Die Erforderlichkeit der ArbMedV wird über die Gefährdungsbeurteilung festgelegt. Eine Angebotsvorsorge nach G37 (Bildschirmarbeitsplatz) für die Mitarbeiter im Kirchengemeindeamt ist für 2017 geplant.	Herr Schmid / Herr Dr. Ulbrich	1.Quartal 2017
2016/15	Sonstiges	Auf der Internetseite Dekanat Neu Ulm sind nur die ASA Protokolle bis zum 04.11.2014 eingestellt. Die aktuellen Protokolle sollten auch mit eingestellt werden	Herr Schmid	Dez. 2016
<b>Termine 2017</b>		23.03.2017 14:00 Uhr Petrusplatz 8 / Neu-Ulm 04.05.2017 Ort und Zeit noch offen 21.09.2017 Ort und Zeit noch offen 16.11.2017 14:00 Uhr Petrusplatz 8 / Neu-Ulm <b>Tagesordnungspunkte sind rechtzeitig in der Verwaltungsstelle bei Herrn Schmid einzureichen.</b>		

Gezeichnet

Seeholzer 18.11.2016

Protokoll elektronisch erstellt und per E-Mail versandt, deswegen ohne Unterschrift gültig.

Anlagen Checkliste "Brandschutz KITAS"

Broschüre "Bau- u. Instandhaltungsarbeiten ..."

Angebote Brandschutzübung (Fa. Weidinger, BAD)